



Veselības inspekcija

# **Dzeramā ūdens kvalitātes īpašās normas no 29.09.2023.**

Vides veselības nodaļas vadītājs  
**Normunds Kadiķis**

Seminārs dzeramā ūdens piegādātājiem 15.11.2023.



Veselības inspekcija

## Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība

### Pazemināto nekaitīguma vai kvalitātes prasību – īpašo normu piešķiršanas kārtība ŪAS (MK not. 547 7.sadaļa)

- **Tikai ķīmiskajiem rādītājiem** (bet ne mikrobioloģiskajiem un indikatorrādītājiem!)
- **Tikai jaunam ūdens avotam** (sateces baseinam), ko sāk izmantot
- Ūdens ieguves vietā, ko jau izmanto, **ja konstatēts jauns piesārņojuma avots vai konstatēti jauni piesārņojuma rādītāji**
- Ūdens ieguves vietā, ko jau izmanto, **ja ir izveidojusies iepriekš neparedzēta vai ārkārtas situācija**, kas uz laiku var radīt rādītāju vērtību pārsniegšanu
- Veselības inspekcija var piešķirt uz 3 gadiem
- Ārkārtēju apstākļu dēļ var pagarināt vēl uz 3 gadiem, par to ziņojot un pamatojot Eiropas Komisijai
- Pieteikumā inspekcijai iekļauj noteiktu informāciju kā jau bija iepriekš
- Īpašās normas piešķir, ja situāciju nevar uzlabot 30 dienu laikā
- Inspekcija uz īpašo normu darbības laiku var noteikt ūdens lietošanas ierobežojumus!
- Inspekcija uz īpašo normu darbības laiku var noteikt biežāku attiecīgo rādītāju monitorēšanu
- ŪAS jāinformē patērētāji, t.sk. jābrīdina noteiktas iedzīvotāju grupas, kam īpašās normas var radīt apdraudējumu veselībai
- Jau piešķirtās īpašās normas ir spēkā līdz to darbības beigām



Veselības inspekcija

## Stāvoklis ar līdz 29.09.2023. piešķirtajām īpašajām normām

ĪN noslēgsies	ŪAS skaits	Rādītāju skaits
līdz 31.12.2023.	4	5
līdz 31.12.2024.	3	9
līdz 21.08.2025.	4	12

Rādītāji, kuriem piemērotas ĪN:	Skaits
Dzelzs	6
Duļķainība	6
Sulfāti	5
Smarža	3
Garša	3
Mangāns	2
Amonijs	1

Novadi ar ŪAS, kurās piemērotas ĪN
Aizkraukles
Balvu
Dienvidkurzemes
Dobeles
Jelgava
Krāslavas
Ogres
Ozolnieku
Rēzeknes



Veselības inspekcija

**Paldies par uzmanību!**

Vides veselības nodaļa  
[vide@vi.gov.lv](mailto:vide@vi.gov.lv)